

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента
образования Ивановской области



Лазарев В. Ф.

_____ 2015 года

ПАСПОРТ № 2

доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский колледж легкой промышленности, Россия, Ивановская область, 153013, г. Иваново, пр. Строителей, д. 124, тел./факс(4932) 56-37-02, e-mail: pl_28@mail.ru
(полное юридическое наименование объекта, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)
2. Ведомственная принадлежность объекта Департамент образования Ивановской области
3. Вид деятельности образование
4. Характеристика объекта отдельно стоящее здание
отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании),
3 этажа, 1966 год постройки
количество этажей, год постройки (капитального ремонта)
5. Объем предоставляемых услуг 240 учащихся/ 57 сотрудников
(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.)
6. Доступность услуги для категорий инвалидов
 - вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
 - вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
 - вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
 - вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
-	-	-	-

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Территория объекта	х	х	х	х
Входная группа	-	-	-	х
Пути движения	-	-	-	х
Зона обслуживания	-	-	х	х
Санитарно-бытовые	-	-	-	х
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-
Территория объекта	-	-	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов

(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется				
Объект не доступен, требуется адаптация	-	-	-	-

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 2 от « 25 » мая 2015 года.

Руководитель объекта _____

(подпись)

О. П. Опарина

М.П.

Дата составления паспорта « 29 » июня 2015 года

АНКЕТА № 2

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ивановский колледж легкой промышленности»

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail Россия, Ивановская область, 153013, г. Иваново, пр. Строителей, д. 124,
тел./факс(4932) 56-37-02, pl_28@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта Департамент образования Ивановской области.

Вид деятельности образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта государственная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 3 этажа, 1966 год постройки

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг 240 учащихся/ 57 сотрудников

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	наличие	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	100 см	
	Знак доступности учреждения				установить
	Автостоянка посетителей				реконструкция
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	20м	-
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%		
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см		-
	<p>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	<p>К, О</p> <p>К, О, Г</p> <p>С</p> <p>О</p>	<p>не менее 180 см</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p>	<p>не менее 180 см</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>установить</p> <p>установить</p>
	<p>Открытая лестница:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней <ul style="list-style-type: none"> • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	<p>О,С</p> <p>О,С</p> <p>С</p> <p>С</p>	<p>не более 12см</p> <p>не менее 40см</p> <p>85-90 см</p> <p>80 см</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p>	<p>15</p> <p>50</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	не требуется

1	2	3	4	5	6
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	-	не требуется
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70 см 85-95см	-	не требуется

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	150 см	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	200 x450 см	реконструкция
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	-	установить
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	-	установить
	Навес	К, О, С	наличие	наличие	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	-	установить
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	установить
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	окрасить
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением) 	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	-	установить
	Пандус наружный				реконструкция
	Ширина марша	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см		
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см		
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие		
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие		
19	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	124x 270 см	реконструкция
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р - 170 см 5 см, 0 см	ремонт

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	140 см	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	наличие	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	- -	создать
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	-	
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
21	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу	С	60 см	-	установить
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	окрасить
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	- -	установить установить
Лестница №2 (в зоне оказания услуги)					
21	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу	С	60 см	-	установить

1	2	3	4	5	6
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	ремонт
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	- - -	установить установить
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	-	отсутствует нет возможности реконструкции
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	
	Знак доступности	К, С	наличие	-	
Пандус внутренний к лестнице № 1					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	130 см	ремонт
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12		
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150x150 см	280x150 см	
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	- - -	
	Пандус переносной	К	наличие	-	приобрести
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	нет возможности реконструкции
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	-
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	-
Пандус внутренний к лестнице №2					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	120 см	ремонт
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12		
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150x150 см	357x170 см	
	Поручни с двух сторон:	К, О	наличие	-	
	Пандус переносной	К	наличие	-	приобрести

1	2	3	4	5	6
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	нет возможности реконструкции
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	-
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	95 см	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150	105x125	реконструкция
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №				

1	2	3	4	5	6
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	80 см	реконструкция
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	-	создание
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	-	установка
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	130 см	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания №			-	
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		наличие	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	организовать
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	160 см	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	установить
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анketируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	-	установка
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	80 см	реконструкция
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	установка
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень 	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	188x70 см 80 см -	реконструкция
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом(ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) 	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	3 80 см 100x90 - -	реконструкция
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	установка
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	установка
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	установка
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	-	установка
	Указатели, пиктограммы: <ul style="list-style-type: none"> размещение на высоте высота прописных букв освещенность 	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	-	установка
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	-	установка
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	установка
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	установка
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	установка
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	установка

1	2	3	4	5	6
	Звуковой маяку входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	-	установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	установка
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	-	установка

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта - Установить знак доступности учреждения. Реконструировать прилегающую территорию для автостоянки посетителей, определить при строительстве долю машино-мест для инвалидов категории (К, О), установить места со специальным знаком, установить указатели направления движения, установить декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию.

на входной группе – При реконструкции крыльца выполнить габариты площадки в соответствии с нормативом (не менее 220x220 см) и установить ограждение на площадке, установить нескользкое покрытие. Произвести реконструкцию тамбура в соответствии с нормативами доступности для инвалидов колясочников, выполнить ремонт наружного порога - высота не более 2,5 см. На внешней открытой лестнице выполнить реконструкцию - высота подъема ступеней не более 12 см, установить поручни на высоте 85-90 см, установить рельефную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу шириной 80 см, выполнить контрастную окраску первой и последней ступени, реконструировать крыльцо выполнив пандус и установить поручни с двух сторон на высоте 70 см.

на путях передвижения – Создать места отдыха и ожидания для инвалидов всех категорий, на лестницах №1 и №2 установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем, вверху и внизу. Выполнить контрастную окраску крайних ступеней. Установить на высоте 85-90 см поручни с 2-х сторон и горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием. Выполнить ремонт по устройству пандуса к лестницам №1 и №2 в соответствии с нормативами, приобрести переносной пандус.


в зоне оказания услуги – Выполнить реконструкцию окна выдачи одежды из гардероба. Выполнить ремонт дверных проемов, увеличив ширину проема в свету до 90 см. Создать зону для кресла-коляски. Установить стол с высотой рабочей поверхности 60-80 см. В зрительном зале организовать не менее 2% мест для инвалидов-колясочников. Приобрести и установить не менее 1 места для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата).

в санитарных помещениях – Установить знак доступности помещения. Выполнить реконструкцию дверных проемов, увеличив ширину проемов в свету до 90 см. Для инвалидов с нарушением зрения установить тактильную направляющую полосу к кабине, ощущаемая ногой или тростью, шириной 30 см. Выполнить реконструкцию кабины. Установить знак доступности кабины. Для инвалидов с нарушением зрения установить тактильную направляющую полосу к писсуару, ощущаемую ногой или тростью, шириной 30 см (для мужского туалета).

по средствам информации и коммуникации на объекте _ Установить средства коммуникации в соответствии с нормативом, приобрести текстофоны, таксофон, установить световые текстовые табло, установить малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Председатель комиссии по обследованию объекта:

заместитель директора по АХЧ


_____ А. С. Егоров
(подпись)

Члены комиссии:

заместитель директора по УВР


_____ Н. Н. Плаксина
(подпись)

заместитель директора по УР


_____ Е. А. Тюпкина
(подпись)

техник


_____ Ю. В. Романейко
(подпись)

Руководитель объекта:

директор


_____ О. П. Опарина
(подпись)

« 25 » мая 2015 года